



- LEGENDA ZNAČEK
- ŽALUZIOVÝ PŘEPÍNAČ
  - VYPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ
  - PŘEPÍNAČ DVOJITÝ STŘÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ
  - PŘEPÍNAČ SÉRIOVÝ
  - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V
  - DVOJNÁSOBNÁ ZÁSUVKA 16A/230V  
OPATŘENÁ 3. ST. PRP. OCHRANY
  - PRŮTOKOVÝ OHŘÍVAČ
  - NOUZOVÉ SVÍTIDLO

Poznámka :  
Vnitřní elektroinstalace bude řešena silovými celoplastovými kabely typové řady  
CYKY a vodiči CYA zelenožluté barvy , jenž budou uloženy pevně pod omítkou.  
Svítlidla označená N.O. budou opatřena nouzovým invertérem (nutno přivést nespínanou fázi).

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C  
Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S  
Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a  
pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed.2 .

PROJEKTANT SPEC. MAREK SEIFERT	VYPRACOVAL MAREK SEIFERT	KRESLIL KATEŘINA SEIFERTOVÁ	ELEKTRO
ZODP. PROJEKTANT ING. ARCH. JIŘÍ BOBEK	VYPRACOVAL ING. JAKUB DUCHÁČ	KONTOLOVAL	<div></div> <div>PRŮZKUMY * ZAMĚŘENÍ * PROJEKTY 28. ŘÍJNA 201 OSTRAVA - MAR. HORY</div>
MÍSTO	PASKOVSKÁ 110/46, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ PARC. Č. 767/1 A 767/2	INVESTOR	
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MOB HRABOVÁ BAŽANOVÁ 174/4, 720 00 OSTRAVA HRABOVÁ	DATUM	
ZŠ PASKOVSKÁ - ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ		ÚČEL	
ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAK.	
		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č.
		1:50	D.1.4.2b-01