



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: 05727/2019

Sp. zn.:

Vyřizuje:

Telefon: +420 599 420 100

Fax: +420 599 420 122

E-mail: jfaicova@ostrava-hrabova.cz

Datum: 17.10.2019

Magistrát města Ostravy

ÚHAaSŘ

Ing. Lenka Vltavská

Prokešovo nám. 1803/8

729 30 Ostrava

Věc: Připomínky k záměru „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ na pozemku parc.č. 1987/41 v k.ú. Hrabová

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová obdržel dne 16.9.2019 oznámení o zahájení územního řízení o změně vlivu užívání stavby na území „Výrobní hala v areálu servisního střediska v Hrabové“ na pozemku parc.č. 1987/41 v k.ú. Hrabová.

Z oznámení vyplynulo, že městský obvod Hrabová nebyl stanoven jako účastník předmětného územního řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že záměr je navrhován na území městského obvodu Hrabová a jeho prioritním zájmem a povinností je hájit zájmy občanů městského obvodu a chránit je před možnými škodlivými vlivy z provozu drtírny energetické směsi, požadujeme, aby městský obvod Hrabová byl vzat jako účastník řízení do předmětného územního řízení a zároveň zasíláme k předmětnému záměru níže uvedené podmínky.

Hala, ve které by měl provoz probíhat, byla původně určena pro skladování, nikoliv pro výrobu či drcení materiálů. Její stavebně technický stav je pro tento druh provozu naprosto nevyhovující. Obvodový plášť i střecha jsou z obyčejného plechu, což znamená, že nejsou opatřeny zvukovou izolací proti hluku, který budou drtičky vydávat. Mezi obvodovými stěnami a střechou jsou podél celého půdorysu haly otvory, což znamená, že z haly bude unikat nadrcený materiál do venkovního prostoru. Přikládáme fotodokumentaci.

V případě, že bude rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území vydáno, požadujeme zpracovat do něj tyto podmínky:

- před zahájením provozu provést v hale takové stavební úpravy, aby stavebně technický stav odpovídal navrhovanému provozu,
- před zahájením provozu provést v hale taková stavebně technická opatření, aby stavebně technický stav odpovídal navrhovanému provozu a to i v letních měsících bez nutnosti větrat halu například otevřenými vraty,
- pracovní dobu omezit pouze na pracovní dny a pátky či dny bezprostředně předcházející dnům pracovního volna nebo svátků jen na jednu směnu s nejpozdějším ukončením v 15:00,

- zkušební provoz drtičky stanovit v trvání 12 měsíců,
- v průběhu zkušebního provozu požadujeme provést měření hluku u nejbližší zástavby na ul. Na Farském a ul. Lužná, měření emisí (zejména PM částic) nebo zápachu,
- pro příjezd k hale všemi vozidly používat výhradně stávajícího vjezdu do areálu z ul. U Řeky, nikoliv z ul. Na Farském,
- v případě, že se v průběhu výše uvedené zkušební lhůty prokáže, že jakákoliv z hodnot hluku, emisí (zejména PM částic) nebo zápachu překročí zákonem, příslušnými normami či provozovatelem avizované hodnoty, bude provoz z moci úřední zastaven, a to i v průběhu běžícího zkušebního provozu a v takovém případě bude znemožněn souhlas k trvalé změně užívání a provoz bude zastaven/zrušen.

„otisk úředního razítka“

Igor Trávníček
starosta