



**Ostravské vodárny
a kanalizace a.s.**

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová

ZPRACOV.	DOŠLO	Č. DOPOR.
Fai.	14 -06- 2019	
UKL. ZNAK	PŘÍLOHY	POČET LISTŮ 1
SK.ZN./LH.	Č.J.	03423/2019

doporučeně

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše značka: 1.2/8025/13694/119/Dom.

Vyřizuje: Ing. Pavla Domanská

Tel.: 597 475 293

E-mail: domanska.pavla@ovak.cz

Datum: 11.6.2019

Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4
720 00 Ostrava – Hrabová

Požadavek na položení chráničky pro budoucí výstavbu optické sítě

Ve věci Vašeho požadavku na položení chráničky pro budoucí optické sítě v rámci stavby „Oprava vodovodu v ul. Paskovská“ příp. jiných staveb realizovaných naší společností na náklady investora (viz stanovisko č.j. 02046/2019/Fai a zápis z 29.4.2019) sdělujeme:

Společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s. provozuje na území města Ostrava vodohospodářskou infrastrukturu v majetku statutárního města Ostrava, příp. jiných subjektů, a to na základě Koncesní smlouvy a smluv o pachtu a provozování. Dle těchto smluv se naše společnost zavázala na své náklady pronajatý majetek udržovat a opravovat, nikoli technicky zhodnocovat či pořizovat v rámci plánovaných oprav nový majetek investičního charakteru, zejména pokud tento neslouží vodohospodářskému účelu.


Upozorňujeme, že **rozpracovaný projekt opravy vodovodního řadu v ul. Paskovská s realizací chráničky nepočítá**. Dodatečné zahrnutí tohoto požadavku by představovalo uzavření smluvního dodatku na zpracování projektu s rozšířením předmětu díla vč. zcela nového projednání s orgány státní správy a organizacemi, zejména se správcem komunikace, Správou silnic Moravskoslezského kraje, s nutností uzavření služebnosti IS ve prospěch nám neznámému subjektu.

Požadavek uložení chráničky pro budoucí (hypotetické) optické sítě do společného výkopu s námi provozovanými sítěmi představuje na naší straně vícenáklady, a to jak při projednávání staveb tak např. při realizaci v položce zemních prací (rozšíření výkopu s vazbou na ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení). Problematické je vlastnictví chráničky vybudované na náklady investora stavby při následném využití jiným správcem sítě a taktéž případné škody vzniklé její existencí do budoucna, pokud zůstane nevyužita/neprovozována, což je vysoce pravděpodobné (např. může sloužit jako drenáž s negativním dopadem na okolní stavby a zařízení).

Vzhledem k uvedeným skutečnostem s požadavkem na uložení chrániček pro budoucí optické kabely v rámci oprav realizovaných naší společností nesouhlasíme. Ve věci jeho uplatnění u připravovaných investičních VH staveb doporučujeme se obrátit na příslušný odbor Magistrátu města Ostrava.

S pozdravem

Ing. David Kutý, MBA
výrobní ředitel

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Nádražní 28 / 3114 
729 71 Ostrava - Moravská Ostrava