

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanová

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch - a stavební část

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01

/ 1

Číslo změny stavby:

08

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 19.11.2019, číslo smlouvy objednatele: S01319/2019; číslo smlouvy zhotovitele: 190171 :

Objednavatel: Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanová 4, Hrabová, 720 00 Ostrava 20, IČO: 00845451

Zhotovitel: **MORYS s.r.o.**, se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 42864771

Gen.projektant (autorský dohled): **Duplex s.r.o.**, se sídlem Českobratrská 1887/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 62305433

Technický dozor stavebníka (TDS): **JS PROPERTY a.s.**, se sídlem Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava-Přívoz, IČO: 27814742

Přílohy:

1) PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 z 3.6.2020

2a) Vyjádření AD

2b) Vyjádření TDS

3) Rekapitulace rozpočtu MP/VCP

4) Změnový rozpočet VCP- rozpočet

5) Změnový rozpočet MP- rozpočet

Počet paré:

Příjemce :

3 x Objednatel

1 x TDS

1 x Zhotovitel

1 x Projektant (autorský dozor)

Popis a zdůvodnění změny:

Popis:

V průběhu stavby byla projednána změna konstrukcí SDK podhledů v celém objektu MŠ. Tato změna je zakreslena v revizní PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 z 3.6.2020. Následně byl zpracován změnový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Odůvodnění změny:

Úpravy podhledů byly vyvolané zpřesněním skladby podhledů a konstrukce střešního pláště pultových střech.

časový vliv na plnění SoD: **NEMÁ VLIV**

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-1 129 545,03	-1,89%	1 053 902,43	1,76%	-75 642,60

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Duplex s.r.o.</i>	datum 9.6.2020	podpis <i>[Signature]</i>
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>JS PROPERTY a.s.</i>	datum 9.6.2020	podpis <i>[Signature]</i>
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Petr Michna</i>	datum 9.6.2020	podpis <i>[Signature]</i>
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno <i>Statutární město Ostrava</i>	datum 9.6.2020	podpis <i>[Signature]</i>

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".


Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Environmental Impact Study

Project Name: [Blank]		Location: [Blank]	
Client: [Blank]		Date: [Blank]	
Project Description: [Blank]		Study Area: [Blank]	
Objectives: [Blank]		Methodology: [Blank]	
Scope: [Blank]		Limitations: [Blank]	
References: [Blank]		Appendices: [Blank]	
Conclusion: [Blank]		Recommendations: [Blank]	
Signatures: [Blank]		Stamps: [Blank]	


Table 1: Environmental Data				
Parameter	Unit	Value	Standard	Notes
Temperature	°C	25.5	20-30	Normal
Humidity	%	65	60-80	Normal
Wind Speed	m/s	1.2	0-3	Light
Pressure	hPa	1013	1010-1015	Normal
Table 2: Environmental Data				
Parameter	Unit	Value	Standard	Notes
Temperature	°C	28.0	20-30	Normal
Humidity	%	70	60-80	Normal
Wind Speed	m/s	1.5	0-3	Light
Pressure	hPa	1012	1010-1015	Normal



REVIZE 05 - UPRAVA SPECIFIKACE SDK PODHLEDU

LEGENDA PODHLEDŮ

- | | |
|---|--|
|  | SDK PODHLED RF30MIN+ AKU PODHLED 570M2
NA HLINÍKOVÉM SYSTÉMOVÉM ROŠTU
VAR 2: RF PODHLED S AKUSTICKOU ÚPRAVOU |
|  | SDK PODHLED RF30MIN 120M2
NA HLINÍKOVÉM SYSTÉMOVÉM ROŠTU |
|  | SDK PODHLED OBYČ. GKF 12,5 580M2
NA HLINÍKOVÉM SYSTÉMOVÉM ROŠTU |
|  | SDK PODHLED KAZETOVÝ S AKU DESIGNEM 135M2
NA HLINÍKOVÉM SYSTÉMOVÉM ROŠTU |
|  | BEZ PODHLEDU, BÍTÁ VÝMALBA |

[illegible]

Vyjádření AD

pořko k úřadu A zapsání prono

pozitivní podniku ze pok.

formální se zl.

9. 6. 2020



Vyjádření TDS

ZL č.8 SO 01 Novostavba MŠ - stavební část

Stavba: Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

V průběhu stavby byla projednána změna konstrukcí SDK podhledů v celém objektu MŠ. Tato změna je zakreslena v revizní PD D.1.1-115 Výkres podhledů 1.NP Revize 05 z 3.6.2020.

Následně byl zpracován změnový rozpočet, který je součástí tohoto změnového listu.

Úpravy podhledů byly vyvolané zpřesněním skladby podhledů a konstrukce střešního pláště pultových střech.

Provedená změna zlevňuje cenu díla.

V Ostravě dne 9.6.2020

Za JS PROPERTY a.s.

Zbyněk Novák
technický dozor stavebníka





Příloha k dodatku č.1 ke SoD č. 190171

Stavba :	Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova
Objednatel :	Statutární město Ostrava, MO Hrabová, Bažanova 4
Zhotovitel :	Morys s.r.o., Korejská 894/9, 702 00 Ostrava Přívoz

[illegible]

SOUPIS PRACÍ VCP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 053 902,43	
D		763	Konstrukce suché výstavby				1 053 902,43	
162.1	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	667,100	636,19	424 402,35	SOD
	VV		"v.č.D1.1-115+116"					
	VV	SDK1	m.č. 101-		601,300			
	VV	SDK1	110,115,116,123,124,125,129,130,134,136,137,138,145 m.č.201-206		65,800			
162.2	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	35,200	666,49	23 460,45	SOD
	VV		"v.č.D1.1-115+116"		30,000			
	VV	SDK1	m.č. 207		5,200			
163.1	K	416026126R00	Sdk podhled na kov.konstrukci 2xCD+UD, deska RF 15mm PO 30min	m2	730,700	808,00	590 405,60	RTS
	VV		m.č. 133,131,126,128,120,122,119,117,112,114		158,700			
	VV	SDK3	m.č. 132,127,121,118,113		572,000			
168	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	1 433,000	10,91	15 634,03	SOD
	VV		SDK1+SDK2+SDK3+SDK4+SDK5+SDK6		1 433,000			

SOUPIS PRACÍ MP

Stavba:

Novostavba MŠ Hrabová, ul. Bažanova

Objekt:

1 - SO 01 Novostavba MŠ vč zpevněných ploch

Soupis:

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 129 545,03	
D		763	Konstrukce suché výstavby				-1 129 545,03	
162	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-193,000	636,19	-122 784,67	SOD
VV			"v.č.D1.1-115+116"					
VV		SDK1	"1+2.NP dle projektanta" 89,0+104,0		193,000			
163	K	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-155,000	666,49	-103 305,95	SOD
VV			"v.č.D1.1-115"					
VV		SDK3	"1.NP výměra dle projektanta" 155,0		155,000			
164	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-136,000	666,49	-90 642,64	SOD
VV			"v.č.D1.1-115+116"					
VV		SDK2	"1+2.NP dle projektanta" 96,0+40,0		136,000			
165	K	763131471	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou protipožární H2DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	-7,000	702,84	-4 919,88	SOD
VV			"v.č.D1.1-115"					
VV		SDK4	"1.NP výměra dle projektanta" 7,0		7,000			
166	K	763131491	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou akustickou, tl. 12,5 mm, TI tl. 40 mm	m2	-916,000	865,22	-792 541,52	SOD
VV			"v.č.D1.1-115"					
VV			"1.NP výměra dle projektanta"					
VV		SDK5	341,0		341,000			
VV		SDK6	575,0		575,000			
VV			Součet		916,000			
168	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	-1 407,000	10,91	-15 350,37	SOD
VV			SDK1+SDK2+SDK3+SDK4+SDK5+SDK6		1 407,000			

